[redacted]

[redacted]

[redacted]

项目名称：华新水泥（富民）有限公司2021年第一季度自行检测（TSP、有组织废）

委托单位：华新水泥（富民）有限公司

检测类型：委托检测

声 明

1.本报告无“云南天籁环保科技有限公司”检测专用章、骑缝章和正本章无效。

2.本报告无编制、审核、批准人签字无效。

3.本报告无委托单位对本报告提出异议，或申请复检，逾期不予受理。

4.本报告涂改，撕页无效。

5.由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责。

联系电话：0871-6[illegible]

E-mail：279151165U@qq.com

一、样品基本情况

检测项目	总悬浮颗粒物（TSP）		
检测点位	G1：上风向参照点1#、G2：下风向监测点2#、G3：下风向监测点3#、G4：下风向监测点4#、G6：办公楼		
检测频率	3次/天，检测1天	样品数量	12个
样品状态	滤膜	分析日期	2021.05.31
检测方式	现场采样	采样方式	瞬时采样
采样人	何美刚 熊特		
样品类型	无组织废气	保存方式	密封、干燥
采样日期	2021.05.27		

样品接收状态：样品容器外观完好、标识清晰、规范、严密封、严防运输等待检验

检测频率	3次/天，共1天				
检测方式	现场采样	采样方式	间歇采样	采样人	何美刚 熊特
样品类型	无组织废气	保存方式	密封、避光	采样日期	2021.05.26

检测项目	检测方法	检测和分析设备	编号	检出限
			JL76	
环境空气 总悬浮颗粒物	ZR-3920		JL77	

三、检测结果

1、无组织废气检测结果

表4 无组织废气总悬浮颗粒物检测结果表

检测因子	总悬浮颗粒物（mg/m³）	经纬度		检测点位及检测时间段、样品编号
0527D01	0.200			08:00~09:00 Q21
0527D02	0.167	25°13′25″N	G1：生活	14:00~15:00 Q21
		102°32′59″E	向参照	20:00~21:00 Q2
0527D07	0.318			
0527D13	0.318			08:00~09:00 Q21
0527D14	0.284	25°13′25″N	G6：办公	14:00~15:00 Q21
0527D15	0.301	102°33′7″E	楼	20:00~21:00 Q2
平均值				

1、采样基本状况：天气：晴；风向：西南风；气压：824mPa；气温：21.8℃；风速：2.1m/s；

备注　2、参考标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），即颗粒物≤0.5mg/m³。

2、有组织废气检查结果

表5 生料磨 窑尾[illegible]

烟(尾)气干基含湿量：11.10% 烟气密度：80m 80m

烟道直径：3m 烟道截面积：7.0686m²

指标	Q210526D50	Q210526D51	Q210526D53	平均值
含氧量（%）	10.1	10.7	10.9	10.6
标况烟气量（m³/h）	264[illegible]	22[illegible]6.6	26[illegible].7	265.7
标干烟气量（Nm³/h）	253229	224029	250602	229307 [illegible]
实测浓度（mg/m³）	8.10	5.12	4.63	5.95

四、检测点位示意图