



华新水泥（昭通）有限公司窑炉废气2021年10月1日至2021年12月31日检测总结

| 监测时间     | 烟尘                   |         | 标态流量              |              | 烟气流速  | 烟气压力  | 烟气温度  | 烟气湿度 |
|----------|----------------------|---------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|------|
| 范围（单位）   | 均值                   | 排量      | 均值                | 排量           | 均值    | 均值    | 均值    | 均值   |
|          | ≤30mg/m <sup>3</sup> | 千克      | m <sup>3</sup> /s | 立方米          | m/s   | KPa   | ℃     | %    |
| 2021年10月 | 10                   | 1565.6  | 59.43             | 155961897.1  | 12.76 | -0.32 | 77.26 | 0.31 |
| 2021年11月 | 15.11                | 937.81  | 52.93             | 63835999.99  | 11.22 | -0.31 | 72.27 | 0.31 |
| 2021年12月 | 10.43                | 1593.78 | 57.83             | 154789649.9  | 13.33 | -0.09 | 67.47 | 0.66 |
| 最小值      | 10                   | 937.81  | 52.93             | 63835999.99  | 11.22 | -0.32 | 67.47 | 0.31 |
| 最大值      | 15.11                | 1593.78 | 59.43             | 155961897.1  | 13.33 | -0.09 | 77.26 | 0.66 |
| 平均值      | 11.84                | 1365.73 | 56.73             | 144860515.7  | 12.44 | -0.24 | 72.33 | 0.32 |
| 总排量      | -                    | 4097.19 | -                 | 374587547.02 | -     | -     | -     | -    |