烟气脱硝装置排放监测月报表

排放源名称：生物质锅炉

排放源编号：锅炉

日期	颗粒物			二氧化硫			氮氧化物			烟气流量	氧含量	烟气温度	烟气湿度	烟气压力	烟气流速	烟囱高度	烟囱直径
	实测浓度（mg/m³）	折算浓度（mg/m³）	排放量（kg）	实测浓度（mg/m³）	折算浓度（mg/m³）	排放量（kg）	实测浓度（mg/m³）	折算浓度（mg/m³）	排放量（kg）	（标干，m³/h）	（%）	（℃）	（%）	（kPa）	（m/s）	（m）	（m）
1月	11.42	12.35	0.54	0.51	0.56	0.12	144.01	155.91	33.96	47021.16	6.48	121.63	6.22	100.25	5.65	80.0	2.0
2月	12.35	13.14	0.58	0.53	0.58	0.08	145.39	158.91	34.58	46958.07	6.47	121.63	6.22	100.25	5.65	80.0	2.0
3月	10.60	10.34	0.57	0.51	0.61	0.12	141.01	150.00	33.96	47052.16	6.57	121.63	6.22	100.25	5.65	80.0	2.0
平均值	11.88	11.47	1.93	0.65	0.62	0.12	152.11	144.84	24.24.57	47010.87	6.47	121.63	6.22	100.41	5.66	80.0	2.0
最大值	13.14	12.65	2.67	0.81	0.80	0.28	166.22	160.12	36.30	47052.16	6.57	121.63	6.22	100.25	5.65	80.0	2.0
最小值	10.60	10.34	0.54	0.51	0.61	0.08	141.01	150.00	33.96	46958.07	6.47	121.63	6.22	100.25	5.65	80.0	2.0
样本数	3																
季度排放总量（T）			5.78			0.49			73.70	51311.61							

注：烟气压力单位为大气压，1000m³/h=1000m³/h

负责人：　　报告人：　　报告日期：　　年　　月　　日